

109 年特種考試一般警察人員考試試題

考試別：一般警察人員考試

等 別：四等考試

類科別：消防警察人員

科 目：消防與災害防救法規概要

甲、申論題部分

一、依消防法及其他施行細則規定，請說明為進行火災調查與鑑定，有關火災調查鑑定人員之權限與職責。(25 分)

【擬答】

(一)有關消防法及其施行細則規定火災調查鑑定人員之權限說明如下：

1. 依消防法第 26 條第 1 項規定，直轄市、縣（市）消防機關，為調查、鑑定火災原因，得派員進入有關場所勘查及採取、保存相關證物並向有關人員查詢。
2. 另依據消防法施行細則第 26 條規定，檢察、警察機關或消防機關得封鎖火災現場，於調查、鑑定完畢後撤除之。火災現場尚未完成調查、鑑定者，應保持現場狀態，非經調查、鑑定人員之許可，任何人不得進入或變動。但遇有緊急情形或有進入必要時，得由調查、鑑定人員陪同進入，並於火災原因調查鑑定書中記明其事由。

(二)有關消防法及其施行細則規定火災調查鑑定人員之職責說明如下：

依據消防法施行細則第 25 條規定，直轄市、縣（市）消防機關依消防法第 26 條第 1 項規定調查、鑑定火災原因後，應即製作火災原因調查鑑定書，移送當地警察機關依法處理。直轄市、縣（市）消防機關調查、鑑定火災原因，必要時，得會同當地警察機關辦理。上述火災原因調查鑑定書應於火災發生後 15 日內完成，必要時，得延長至 30 日。

二、依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，某一餐廳串接使用 50 公斤液化石油氣鋼瓶 10 支，請詳述該場所應設置之安全設施及管理相關規定。(25 分)

【擬答】

有關某一餐廳串接使用 50 公斤液化石油氣鋼瓶 10 支，其串接使用量應依據公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法第 73-1 條第 3 款規定，在超過 300 公斤至 600 公斤以下者，應符合下列規定：

(一)容器應放置於室外。但放置於室外確有困難，且設置防止氣體滯留之有效通風裝置者，不在此限。

(二)有嚴禁煙火標示及滅火器。

(三)場所之溫度應經常保持攝氏 40 度以下，並有防止日光直射措施。

(四)使用及備用之容器應直立放置且有防止傾倒之固定措施。採鐵鏈方式固定者，應針對個別容器於桶身部分予以圈鏈固定。

(五)串接容器之燃氣導管應由領有氣體燃料導管配管技術士證照之人員，依建築技術規則建築設備編第 79 條規定安裝，並以固定裝置固著於牆壁或地板；安裝完工後，應製作施工標籤，並以不易磨滅與剝離方式張貼於配管之適當及明顯位置。

(六)燃氣橡膠管長度不得超過一點八公尺，且最小彎曲半徑為一百十毫米以上，不得扭曲及纏繞；超過一點八公尺，應設置串接容器之燃氣導管。燃氣橡膠管及燃氣導管應符合國家標準，銜接處應有防止脫落裝置。

(七)設置氣體漏氣警報器。

(八)以書面向當地消防機關陳報。

(九)應每月自行應每月自行檢查上述(一)至(七)規定事項至少一次，檢查資料並應保存 2 年。

(十)容器並應與用火設備保持二公尺以上距離。

(十一)設置自動緊急遮斷裝置。

公職王歷屆試題 (109 一般警察特考)

(三)容器放置於室外者，應設有柵欄或圍牆等措施，其上方應以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋，並距離地面二點五公尺以上。

(三)應設置標示板標示緊急聯絡人姓名及電話。

乙、測驗題部分

- (C) 1. 依災害防救法規定，有關災害防救組織，下列敘述何者正確？
(A)中央災害防救委員會主任委員為行政院院長
(B)中央災害防救會報副召集人為政務委員
(C)中央災害防救會報召集人為行政院院長
(D)中央災害防救委員會執行長為行政院秘書長
- (B) 2. 依爆竹煙火管理條例規定，輸入氯酸鉀之業者應運至合格儲存地點放置，並於入庫前多久時間通知當地直轄市或縣（市）主管機關清點數量後始得入庫？
(A) 1 日 (B) 2 日 (C) 3 日 (D) 5 日
- (D) 3. 依消防法規定，現場各級搶救人員應於救災安全之前提下，衡酌搶救目的與救災風險後，採取適當之搶救作為，如現場無下列何種危害之虞，得不執行危險性救災行動？
(A)食物中毒 (B)空氣污染 (C)財產 (D)人命
- (B) 4. 依消防法規定，工廠管理權人未提供廠區化學品種類、數量、位置平面配置圖及搶救必要資訊，或提供資訊內容虛偽不實者，處新臺幣多少罰鍰？
(A) 10 萬元以上 150 萬元以下 (B) 3 萬元以上 60 萬元以下
(C) 2 萬元以上 10 萬元以下 (D) 1 萬元以上 5 萬元以下
- (C) 5. 依消防法規定，有關消防安全設備之設置及維護，下列敘述何者錯誤？
(A)各類場所之管理權人對其實際支配管理之場所，應設置並維護其消防安全設備
(B)消防機關得依各類場所之危險程度，分類列管檢查及複查
(C)不屬於應設置火警自動警報設備之旅館、老人福利機構場所之管理權人，應設置 119 火災通報裝置
(D)高層建築物或地下建築物消防安全設備之定期檢修，其管理權人應委託中央主管機關許可之消防安全設備檢修專業機構辦理
- (A) 6. 消防主管機關基於救災及緊急救護需要，得調度公、民營事業機構車輛、船舶、航空器及裝備，受調度者得請求補償，下列敘述何者錯誤？
(A)補償標準均以政府核定之交通運輸費率標準給付
(B)於調度、運用期間遭受毀損，應予修復
(C)無法修復時，應按時價並參酌已使用時間折舊後，給付毀損補償金
(D)裝備耗損者，應按時價給付
- (A) 7. 依各類場所消防安全設備設置標準規定，下列那個選項不屬於甲類場所？
(A)住宿型精神復健機構 (B)精神護理之家
(C)醫院、療養院 (D)啟明、啟智及啟聰等特殊學校
- (C) 8. 依消防安全設備檢修及申報辦法規定，有關經由消防安全設備整體性之運作或使用，判斷其機能之檢查，屬下列何種檢查方式？
(A)外觀檢查 (B)性能檢查 (C)綜合檢查 (D)機能檢查
- (B) 9. 依直轄市縣市消防機關救護車輛裝備人力配置標準規定，有關救護人車之設置，下列敘述何者錯誤？
(A)每 1 救護隊至少應設置救護車 1 輛及救護人員 7 名
(B)救護區人口在 20 萬人以上，每滿 5 萬人，救護隊得增加 1 名救護人力

公職王歷屆試題 (109 一般警察特考)

- (C)救護人力每增加 7 人，得增加 1 輛救護車
(D)山地、離島、人口密集、工廠密集或醫療資源缺乏區，得視實際需要增設救護隊
- (C) 10. 有關行政院中央災害防救會報之任務，下列敘述何者正確？
(A)執行災害防救基本計畫 (B)督導災害防救基本計畫
(C)決定災害防救之基本方針 (D)推動重要災害防救政策與措施
- (D) 11. 依災害防救法規定，有關統籌調度國內各搜救單位資源，下列敘述何者正確？
(A)由行政院災害防救專家諮詢委員會來執行
(B)由行政院災害防救辦公室來執行
(C)由國家災害防救科技中心來執行
(D)由行政院國家搜救指揮中心來執行
- (C) 12. 依災害防救法規定，有關因災害失蹤之人，有事實足認其確已因災死亡而未發現其屍體者，下列敘述何者錯誤？
(A)失蹤人以法院裁定所確定死亡之時，推定其為死亡
(B)法院得依檢察官之聲請，確定其死亡及死亡之時間
(C)確定死亡與死亡時間之裁定，災害防救法未規定者，準用民法宣告死亡事件之規定
(D)法院得依利害關係人，確定其死亡及死亡之時間
- (D) 13. 依災害防救法規定，有關散播不實災害訊息之處置，下列敘述何者正確？
(A)足生損害於他人者，處 3 年以下有期徒刑或新臺幣 50 萬元以下罰金
(B)足生損害於公眾者，處 3 年以上 7 年以下有期徒刑
(C)致人於死者，處 10 年以下有期徒刑併科新臺幣 100 萬元罰金
(D)致人於重傷者，處 3 年以上 10 年以下有期徒刑
- (D) 14. 依災害防救法規定，有關各級政府無法因應災害處理時之處置，下列敘述何者錯誤？
(A)鄉公所無法因應時，縣政府主動派員協助
(B)國防部於發生重大災害時，應主動協助救災
(C)直轄市政府無法因應時，得申請國軍支援
(D)國防部未收到請求支援，不得應召後備軍人
- (C) 15. 依災害防救法及其施行細則規定，有關徵調專門職業技術人員協助救災，下列敘述何者錯誤？
(A)應供給膳宿 (B)應供給交通工具
(C)應供給無線電 (D)可改發代金
- (A) 16. 依爆竹煙火管理條例施行細則規定，有關爆竹煙火之沒入及銷毀規定，下列敘述何者正確？
(A)沒入之專供製造爆竹煙火機具、施放器具、原料，得變賣、拍賣
(B)沒入之爆竹煙火成品及半成品，均得變賣、拍賣
(C)沒入之成品、半成品、原料，應先確認所有人後，始得予以沒入
(D)銷毀時間應於上午 9 時後，下午 5 時前為之
- (B) 17. 爆竹煙火製造場所之原料倉庫與廠區外鄰近之集合住宅之安全距離，應在幾公尺以上？
(A) 50 公尺 (B) 30 公尺 (C) 20 公尺 (D) 10 公尺
- (B) 18. 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關公共危險物製造場所之構造，下列敘述何者錯誤？
(A)僅處理高閃火點物品且其操作溫度未滿 100℃，得免以輕質金屬板或其他輕質不燃材料覆蓋

公職王歷屆試題 (109 一般警察特考)

- (B)窗戶及出入口應設置 1 小時以上防火時效之防火門窗
(C)牆壁開口有延燒之虞者，應設置 1 小時以上防火時效之常時關閉式防火門
(D)設於室外之製造或處理液體之設備，應在周圍設置距地面高度在 15 公分以上之圍阻措施
- (A) 19. 依消防法規定，有關消防栓設置、費用、保養及維護，下列敘述何者正確？
(A)直轄市、縣（市）政府，為消防需要，應會同自來水事業機構選定適當地點，設置消防栓
(B)直轄市、縣（市）消防機關應負責全面測試其性能
(C)設置消防栓所需費用由自來水事業機構全額補助
(D)直轄市、縣（市）政府消防局負責消防栓之保養維護
- (D) 20. 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法，有關瓦斯行設置容器保管室之規定，下列敘述何者錯誤？
(A)應瓦斯行專用
(B)位於販賣場所同一建築基地之地面一層建築物
(C)容器保管室之外牆與第一類保護物及第二類保護物之安全距離在 8 公尺以上
(D)屋頂應距離地面 4 公尺以上
- (D) 21. 依緊急醫療救護法規定，有關救護技術員執行救護，下列敘述何者錯誤？
(A)救護技術員應依緊急傷病患救護作業程序施行救護
(B)非救護技術員不得使用救護技術員名稱
(C)依救災救護指揮中心派遣送至就近適當醫療機構
(D)救護技術員應依傷病患意願送至其指定醫院
- (D) 22. 依緊急醫療救護法規定，有關救護車裝置及執勤，下列敘述何者錯誤？
(A)車身兩側漆紅色十字及機關（構）名稱
(B)車身後部應漆許可字號
(C)未經所在地直轄市、縣（市）衛生主管機關核准，不得為其他標識
(D)救護車於送醫及返隊途中應使用警鳴器及紅色閃光燈
- (C) 23. 依救護車裝備標準及管理辦法規定，救護車使用範圍，下列敘述何者錯誤？
(A)救護及運送傷病患
(B)緊急運送醫療救護器材、藥品、血液或供移植之器官
(C)運送執行救護專業訓練之救護師資
(D)支援防疫措施
- (D) 24. 依緊急醫療救護法及其施行細則規定，下列敘述何者錯誤？
(A)救護車應定期施行消毒，並維持清潔
(B)救護車於運送疑似傳染病之病人後，應依其情況，施行必要之消毒或去汙處理
(C)醫院收治疑似傳染病之病人，經依傳染病防治法規定報告該管主管機關並經其證實後，應通知運送救護車所屬之機關（構），採行必要措施
(D)醫院收治疑似傳染病之病人，經依傳染病防治法規定報告該管主管機關並經其證實後，應於 3 日內將結果及應採行必要措施，通知運送救護車所屬之機關（構）
- (D) 25. 依救護技術員管理辦法規定，初級救護技術員不得施行下列何種救護項目？
(A)骨折固定 (B)急產接生 (C)使用自動心臟電擊器 (D)灌洗眼睛__