

110 公務人員特種考試一般警察人員考試試題

考試別：一般警察人員考試

等 別：四等考試

類 科：消防警察人員

科 目：消防與災害防救法規概要

甲、申論題型(50 分)

一、依消防法施行細則規定，消防安全設備之設計、監造、裝置及檢修，請說明工作項目為何？
(25 分)

【解題關鍵】

1. 《考題難易》容易: ★
2. 《破題關鍵》熟悉消防專技人員工作權限，即可有效發揮
3. 《使用法條》or《使用學說》本題法源出處為消防法施行細則，純粹測驗考生對於法條之熟悉程度，且針對四等而言並無違反命題大綱內容。

【擬答】《吳信雄老師擬答》

依據消防法施行細則第 5-1 條規定，有關消防安全設備之設計、監造、裝置及檢修，其工作項目如下：

(一) 設計：

指消防安全設備種類及數量之規劃，並製作消防安全設備圖說。

(二) 監造：

指消防安全設備施工中須經試驗或勘驗事項之查核，並製作紀錄。

(三) 裝置：

指消防安全設備施工完成後之功能測試，並製作消防安全設備測試報告書。

(四) 檢修：

指依本法第九條第一項規定，受託檢查各類場所之消防安全設備，並製作消防安全設備檢修報告書。

二、依災害防救法規定，有關各級政府應實施緊急應變措施之整備事項，請申述之。(25 分)

【解題關鍵】

1. 《考題難易》容易: ★
2. 《破題關鍵》熟悉災害預防事項包括減災、整備等事宜，即可有效發揮。
3. 《使用法條》or《使用學說》本題法源出處為災害防救法第 23 條，對四等考試而言並無違反命題大綱提示內容，又且該題亦屬 103 年四等考古題，對考生而言實屬簡易發揮之題型

【擬答】《吳信雄老師擬答》

依「災害防救法」第 23 條規定，為有效執行緊急應變措施，各級政府應依權責實施下列整備事項：

- 一、災害防救組織之整備。
- 二、災害防救之訓練、演習。
- 三、災害監測、預報、警報發布及其設施之強化。
- 四、災情蒐集、通報與指揮所需通訊設施之建置、維護及強化。
- 五、災害防救物資、器材之儲備及檢查。
- 六、災害防救設施、設備之整備及檢查。
- 七、對於妨礙災害應變措施之設施、物件，施以加固、移除或改善。
- 八、國際救災支援之配合。
- 九、其他緊急應變整備事項。

志光·學儒·保成 為您快速敲開公職大門

NO.1 15大環狀學習

全國NO.1 輔考資源最齊全

服務架構

全國NO.1 輔考資源最齊全

面授學習 親臨名師風采 學習成效加倍

數位學習 課程隨選隨看 名師任你欽點

在家學習 在家輕鬆補課 學習更不受限

WIFI補課 免排隊免預約 學習更有效率

函授學習 在家雲端上課 學習便利有效

15大環狀學習服務架構

- 師資多元
- 旁聽制度
- 筆記借閱
- 補課系統
- 隨堂班導

- 平時測驗
- 申論批改
- 全國模考
- 班級讀書會
- 落點分析

- 時事專題講座
- 考生關懷講座
- 考取經驗傳承
- 手機APP系統
- 考取自修教室

師資多元
旁聽制度
筆記借閱
隨堂班導
補課系統
平時測驗
申論批改
全國模考
落點分析
班級讀書會
時事專題講座
考生關懷講座
考取經驗傳承
時事專題講座
考取自修教室
手機APP系統

行政/消防警察 志光·學儒·保成

真的讚! 考上學長姐這樣說

何○州 —— 全國狀元 109一般警特三等犯罪防治

上課時總是隨時保持上榜鬥志，努力跟著補習班老師的進度學習，一步一腳印的累積、充實大腦的知識，就像海綿一樣，無止無盡的將老師的畢身功夫都吸收到骨髓裡並建立屬於自己的筆記架構。

劉○明 —— 全國狀元 109一般警特四等消防警察

參加補習班能用的資源就盡量使用，像每個月的申論批改，還有可參加題庫班、總複習班，努力做各式各樣的題目，到考場時才能以不變應萬變，就算遇到完全沒看過的題目，也可以輕鬆應付。

李○瑄 —— 全國狀元 109一般警特四等行政警察

我讀書比較被動，跟著補習班的上課進度讀，考前剛好可以完整唸完。老師有系統的教比自己買書看更有效率，而且老師們都會分析近年考題趨勢和該科重要考點，節省我很多整理筆記時間。

吳○謙 —— 全國榜眼 109一般警特三等行政警察

我個人準備是上課一輪後，一直看解題書，讓自己將解題架構進入潛意識裏面，並模仿老師的寫作方式。我寫了五年內檢察事務官、海巡三等、調查局三等所有類科以及警特三等的考題給老師批改。

公職王歷屆試題 (110 一般警察考試試題解答)

乙、測驗題型(50 分)

- (B) 1. 依消防法施行細則規定，有關液化石油氣零售業者設置安全技術人員，下列敘述何者正確？
- (A)每年3月及9月向轄區消防機關各申報1次
 - (B)每2年應接受複訓1次
 - (C)每次複訓時數不得少於4小時
 - (D)初訓講習訓練時間不得少於8小時
- (A) 2. 依消防法規定，有關災害搶救需要，下列敘述何者正確？
- (A)消防指揮人員為搶救火災，得使用附近各種水源
 - (B)消防栓之維護保養應由消防單位負責
 - (C)警察人員獲知某公共危險物品有發生爆炸之虞，應自行劃定警戒區
 - (D)鄉(鎮、市)公所為消防需要，應會同自來水事業機構選定適當地點設置消防栓
- (B) 3. 依災害防救法規定，行政院設中央災害防救委員會，置主任委員1人，由下列何者兼任？
- (A)行政院院長
 - (B)行政院副院長
 - (C)行政院秘書長
 - (D)行政院災害防救辦公室主任
- (C) 4. 依爆竹煙火管理例規定，有關爆竹煙火監督人，下列敘述何者錯誤？
- (A)選任後15日內，應報請直轄市、縣(市)主管機關備查；異動時，亦同
 - (B)應為場所之管理或監督層次幹部
 - (C)任職期間，每2年至少應接受複訓1次，複訓之時間不得少於6小時
 - (D)應經中央主管機關或其認可之專業機構施予訓練，並領有合格證書，始得充任
- (C) 5. 依消防法規定，零售業者違反第15條之4規定，未於容器之檢驗期限屆滿前送至檢驗機構進行定期檢驗仍繼續使用，或容器逾使用年限仍未汰換，應處新台幣多少罰鍰？
- (A)6千元以上3萬元以下
 - (B)1萬元以上5萬元以下
 - (C)2萬元以上10萬元以下
 - (D)3萬元以上15萬元以下
- (A) 6. 依消防法規定，消防指揮人員搶救工廠火災時，有關工廠管理權人之必要作為，下列敘述何者錯誤？
- (A)提供土地使用目的
 - (B)指派專人至現場協助救災
 - (C)提供廠區化學品種類、數量及位置平面配置圖
 - (D)提供搶救必要資訊
- (B) 7. 依消防法規定，液化石油氣容器製造或輸入業者，應向中央主管機關申請甲認可及發給認可證書後，始得申請乙認可。有關甲、乙各為何？
- (A)甲：性能、乙：綜合
 - (B)甲：型式、乙：個別
 - (C)甲：綜合、乙：個別
 - (D)甲：個別、乙：型式
- (A) 8. 依消防法規定，營業場所之管理權人未依規定設置或維護消防安全設備，於發生火災時致人於重傷者，下列處分何者正確？
- (A)處6月以上，5年以下有期徒刑
 - (B)處2年以上，10年以下有期徒刑
 - (C)處3年以上，7年以下有期徒刑
 - (D)處1年以上，7年以下有期徒刑
- (C) 9. 依消防法施行細規定，下列何者非為管理權人依規定應遴用防火管理人員之範圍？
- (A)醫院、養老院
 - (B)總樓地板面積在500平方公尺以上之遊藝場所

公職王歷屆試題 (110 一般警察考試試題解答)

- (C)總樓地板面積在 200 平方公尺以上之餐廳
(D)總樓地板面積在 500 平方公尺以上，其員工在 30 人以上之工廠
- (D) 10. 依消防法及消防法施行細則規定，有關消防栓之設置，下列敘述何者正確？
(A)直轄市、縣(市)政府對轄內無自來水供應或消防栓設置不足地區，應增設消防據點
(B)直轄市、縣(市)政府應負責保養、維護消防栓
(C)消防栓之設置，以採用地下雙口式為原則
(D)當地自來水事業應配合直轄市、縣(市)消防機關實施消防栓之測試
- (D) 11. 依災害防救法規定，懸浮微粒物質災害及生物病原災害之中央災害防救業務主管機關，分別為下列何者？
(A)經濟部、衛生福利部 (B)行政院農業委員會、內政部
(C)交通部、勞動部 (D)行政院環境保護署、衛生福利部
- (D) 12. 依災害防救法規定，有關災害區域跨越二個上直轄市、縣(市)行政區之協調及處理，下列敘述何者正確？
(A)由發生地直轄市長協調及處理鄰接縣(市)
(B)發生地縣(市)長協調及處理鄰接直轄市
(C)發生地鄉(鎮、市、區)長協調及處理鄰接鄉(鎮、市、區)
(D)由中央災害防救業務主管機關協調及處理
- (D) 13. 依災害防救法規定，有關協助執行災害應變措施之災害防救團體或災害防救志願組織，下列敘述何者正確？
(A)登錄之申請條件由衛生福利部定之
(B)各級政府應提供救災設備
(C)各級政府應為其投保人身保險
(D)應向直轄市、縣(市)政府申請登錄
- (D) 14. 依災害防救法 30 條規定，有發生災害之虞時，負責蒐集及通報並迅速採取必要處置之人員，不包含下列何者？
(A)消防或警察單位 (B)村(里)長
(C)村(里)幹事 (D)鄰長
- (C) 15. 依災害防救法規定，有關颱風陸上警報發布，各級政府成立災害應變中心後，指揮官於災害應變範圍內，以各級政府名義，依其權責實施應變事項，下列敘述何者錯誤？
(A)劃定警戒區域，限制或禁止人民進入觀浪
(B)緊急應變措施之發布及執行
(C)違章建築物之移除及拆除
(D)指定空域高度，禁止航空器之通行
- (C) 16. 依災害防救法及施行細規定，有關災害防救基本計畫，下列敘述何者錯誤？
(A)每 5 年應進行勘查評估及檢討
(B)公共事業每 2 年應依基本計畫檢討災害防救業務計畫
(C)中央災害防救業務主管機關應每 3 年依基本計畫檢討災害防救業務計畫
(D)鄉公所應依上級災害防救計畫每 2 年檢討地區災害防救計畫
- (D) 17. 依爆竹煙火管理例規定，有關爆竹煙火場所違反規定之處分，違反下列何者之罰鍰金額為新台幣 6 萬以上 30 萬元以下？①製造場所位之位置、構造或設備②未達管制量 30 倍之儲存(販賣)場所之位置、構造或設備③製造場所之安全管理④達管制量儲存(販賣)場所之安全管理

公職王歷屆試題 (110 一般警察考試試題解答)

- (A) 僅 3(4) (B) 僅 2(4) (C) 僅 13 (D) 234
- (C) 18. 依專業爆竹煙火施放作業及人員資格管理辦法規定，舞煙火與觀眾間之安全距離，應為 X 公尺或效果半 Y 倍之較大值，X、Y 分別為：
(A) 4 公尺、2 倍 (B) 4 公尺、4 倍 (C) 6 公尺、2 倍 (D) 6 公尺、4 倍
- (D) 19. 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關公共危險物品場所設置擋牆，以有效阻隔毀災延燒鄰近場所，下列敘述何者錯誤？
(A) 設置位置距離場所外牆或相當於該外牆之設施外側 2 公尺以上
(B) 厚度在 15 公分以上之鋼筋或鋼骨混凝土牆
(C) 厚度在 20 公分以上之鋼筋或鋼骨補強空心磚牆
(D) 堆高斜度超過 60 度之土堤
- (A) 20. 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法規定，有關設有防爆牆之液化石油氣容器儲存室，其儲存面積為 9 平方公尺，與場外設置之第 2 類保護物之安全距離為幾公尺？
(A) 4.5 公尺 (B) 6.0 公尺 (C) 7.5 公尺 (D) 11.25 公尺
- (C) 21. 依公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法，有關瓦全管理及設置標準相關規定，下列敘述何者錯誤？
(A) 瓦斯行應設容器儲存場所，該場所僅供一家使用者，其面積不得少於 10 平方公尺
(B) 瓦斯行設有容器保管室者，得免設置容器儲存場所
(C) 儲存場所設有圍牆者，其設置位置與瓦斯行之距離得為 30 公里
(D) 容器儲存場所設置位置與販賣場所之距離，以不超過 5 公里為原則
- (A) 22. 依緊急醫療救護法規定，有關大量傷病患救護，下列敘述何者錯誤？
(A) 消防主管機關應訂定大量傷病患救護辦法，並定期辦理演習
(B) 直轄市、縣(市)衛生及消防等有關機關對發生於其鄰近地區之大量傷病患，應予支援
(C) 直轄市、縣(市)政府遇大量傷病患救護，應依災害規模及種類，建立現場指揮協調系統，施行救護有關工作
(D) 大量傷病患救護處理涉及軍事機密時，應會商軍事機關處理之
- (C) 23. 依緊急醫療救護法規定，救護隊或消防分隊每隊人車最基本之配置，下列敘述何者錯誤？
(A) 專職人員不得少於半數
(B) 至少應配置救護人員 7 名
(C) 救護人員至少應配置 1 名高級救護技術員
(D) 至少應配置救護車 1 輛
- (C) 24. 依緊急醫療救護法規定，直轄市、縣(市)消防機關救災救護指揮中心處理事項，下列敘述何者正確？
(A) 急救教育訓練及宣導之諮詢 (B) 督導救護技術員
(C) 聯絡醫療機構接受緊急傷病患 (D) 建立緊急醫療救護區域協調指揮體系
- (C) 25. 依緊急救護辦法規定，有關救護人車防污之處置，下列敘述何者錯誤？
(A) 運送疑患有傳染病之病患時，應避免救護人員受到污染
(B) 每月定期消毒至少 1 次
(C) 每週去污處理至少 1 次
(D) 實施定期消毒時，應將其情形記入消毒實施表